

РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "БАНЯ" С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА

1.	Име на съоръжението	Каптиран естествен извор №1	Каптиран естествен извор №2	Сондаж №1хг
2.	Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерална вода "Баня", с. Баня, Община Нова Загора	Акт №1570/24.06.2016 г.	Акт №1570/24.06.2016 г.	Акт №1570/24.06.2016 г.
3.	Находище на минерални води	Баня, с. Баня, Община Н. Загора		
4.	Вид на съоръженията	водовземни		
5.	Данни за съоръженията, предназначени за водовземане			
	Година на изграждане, каптиране	1930 г.		
	Проучване и сондиране	1966-1968 г.		
	Първи данни от проведени режимни наблюдения	1968- 1972 г.		
6.	Географски координати- N	42°36'12.317"	42°36'12.996"	42°36'14.648"
	Географски координати- E	25°59'43.361"	25°59'43.048"	25°59'42.307"
7.	Решение за предоставяне на находището	Решение №85/08.03.2011 г. изменено с Решение №99/27.04.2016 г.		
8.	Номер на Заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси	Заповед №РД-704/10.07.2025 г. на МОСВ		
9.	Утвърден технически възможен дебит Q(l/s)	4,17	7,1	0,53
10.	Предоставен дебит за ползване	2,98	6,0069	0,26
11.	Допустима кота на динамично водно ниво (m)	206,73	209,68	210,23
12.	Температура на водата (Т) С°	56,8	56,8	44,4
13.	Конструктивни и технически характеристики на съоръженията	Каптажната шахта е изпълнена с бетонни пръстени с вътрешен диаметър Ø 1,2 m и дебелина 0,15 m и покрита с кръгъл метален капак с Ø 2m. На устието на каптажа на кота терен са положени железни пръстени с външен диаметър Ø1,6 m. До КЕИ 1 е изградена вкопана шахта, покрита с правоъгълен железен капак, в която е монтиран смукател на инсталираната за експлоатация хоризонтална помпа. Около КЕИ1 е изградена зона за пряка охрана, представляваща телена ограда.	Разположен в близост до ПС до Минерална баня. Около каптажната шахта е изпълнена ниска ограда с врата. Достъпът до съоръжението е възпрепятстван от заключен железен правоъгълен капак. Каптажната шахта е изпълнена с бетонни пръстени с вътрешен диаметър Ø1,2 m, дебелина 0,15 m и с външен диаметър Ø 2m. В каптажната шахта №2 са монтирани три броя смукатели на хоризонтални помпи, като последните са инсталирани в близката ПС. Около КЕИ2 е изградена зона за пряка охрана, представляваща телена ограда.	Изпълнено е каптажно съоръжение, което представлява на 1,45 m под терена бетонна камера с размери 1,60 x2,45 m. Камерата е покрита с железен капак. Над камерата е изградена надземна постройка над каптажа. На устието на сондажа е монтиран фланец, възходяща тръба със спирателен кран и отвеждаща тръба към тръбопровод в източната част на камерата под пътя.
14.	Данни за санитарно-охранителната зона	В ПРОЦЕДУРА		
15.	Номер на балнеологичната оценка на минералните води	В ПРОЦЕДУРА		